

Procedura di autorizzazione:

- La richiesta di autorizzazione per il montaggio di una tenda o di una costruzione provvisoria va inoltrato almeno un mese prima della manifestazione; non saranno evase richieste tardive.
- La richiesta dovrà contenere:
 - planimetria in scala con l'inserimento della costruzione provvisoria ed evidenziando le di stanze minime dalle costruzioni vicine.
 - schizzo della perimetrale della tenda con l'inserimento dell'arredo (banconi di vendita, bar, palchi musica, ecc...) e se é prevista una cucina perchè in questo caso bisogna dettagliare cosa viene installato (es : griglia, fornelli elettrici, fornelli a gas acc..) considerando che quest'ultimi devono essere posati all'esterno, in tende separate o in modo da non ostacolare le vie di fuga.
 - descrizione dettagliata della costruzione provvisoria (tipo di utilizzo, dimensione, struttura, sistema di posa e materiali utilizzati).
 - occupazione (quante persone, durata della posa e il nominati della persona responsabile con recapito telefonico).
- **Dovrà essere allegato l'Attestato di conformità antincendio** sottoscritto da un tecnico riconosciuto o da una ditta di sicurezza nel campo specifico della Polizia del fuoco. Per tende con capienza oltre le 100 persone e quindi considerate a "grande concentrazione di persone" l'attestato di conformità antincendio dovrà essere rilasciato da Tecnico riconosciuto in possesso di entrambi i certificati di **specialista antincendio ed esperto antincendio AICAA, abilitato alle certificazioni relative agli edifici e impianti di cui all'art. 44h)cpv. 2 RLE.**

L'attestato di conformità antincendio dovrà contenere, prestando particolare attenzione, le seguenti descrizioni:

- Distanze minime fra la costruzione provvisoria e gli stabili vicini considerando il tipo di rivestimento esterno di quest'ultimi (combustibilità).
- Materiali di costruzione e decorazioni indicando le classi di combustibilità. Per le tende provvisorie dovrà essere allegato il Certificato del comportamento al fuoco dei teli (metodo verticale). La Certificazione dovrà essere rilasciata da un Ente accreditato VKF.
- Occupazione massima concessa – Per capienza oltre le 100 persone dovrà essere completato con un piano di evacuazione. Il Responsabile alla sicurezza dovrà garantire in qualsiasi momento della manifestazione il rispetto del numero massimo delle persone previste dall'Attestato antincendio.
- Vie di fuga (principi, lunghezza, porte, numero e larghezza, scale o rampe, disposizione degli ev. posti a sedere.
- Illuminazione di sicurezza con relative disposizioni
- Segnaletica di sicurezza e di pericolo
- Protezione antincendio tecnica – dispositivi di estinzione (numero e tipo di estintori, coperte ignifughe ecc..) e impianti parafulmine/messa a terra.
- Impianti tecnici interni (impianti termotecnici ed elettrici evidenziando le relative sicurezze)
- Misure organizzative
- Incaricato alla sicurezza antincendio (InSi) – Sull'attestato dovrà figurare il nominativo dell' InSi e di un suo sostituto.

Lo stesso dovrà essere formato alla lotta contro il fuoco con i piccoli mezzi di spegnimento e in grado di svolgere i compiti definiti sull'Attestato antincendio e gli compiti l'istruzione del personale presente in merito al comportamento in caso d'incendio e allarmi per altri avvenimenti particolari.

Sarà pure consegnata una "Check list" contenente i compiti principali e le verifiche da eseguire prima e durante la manifestazione.

- Responsabilità e obblighi

Con almeno un giorno di anticipo dall'inizio dell'utilizzo della costruzione provvisoria, all'Autorità comunale, dovrà essere consegnato il **Certificato di collaudo antincendio** dove il Tecnico riconosciuto o rispettivamente il Tecnico riconosciuto in possesso di entrambi i certificati di specialista antincendio ed esperto antincendio AICAA, abilitato alle certificazioni relative agli edifici e impianti di cui all'art. 44h)cpv. 2 RLE conferma di aver proceduto alla verifica della costruzione e dei relativi impianti tecnici previsti nell'Attestato antincendio presentato con la domanda di autorizzazione per la posa. Dovranno pure essere consegnati i formulari concernenti i **controlli dell'impianto elettrico** rilasciati da un Ente di controllo indipendente per il tramite di un Consulente in sicurezza elettrica (certificato RaSi).

Inoltre per ogni richiesta viene valutato che la costruzione provvisoria non comprometta la buona circolazione delle persone e la sicurezza in generale ed in particolare in caso di vicinanza ad altri stabili, commerci, esercizi pubblici ecc.. che non ostacoli le vie di fuga e di soccorso.

La lista dei tecnici riconosciuti o dei collaboratori di ditte di sicurezza nel campo specifico della Polizia del fuoco è scaricabile dal link:

<http://www.ti.ch/DT/SG/UffDCEIA/temi/Polfuoco/tecnici.htm>

giugno 2012