



Gentili Signore  
Angelica Lepori Sergi e  
Monica Soldini

## **Interrogazione no. 13/2017 “Casa Anziani Pedemonte: quali sono le ragioni del cedimento del mobilio?”**

Gentile signora Lepori,  
Gentile signora Soldini,

con riferimento alla vostra interrogazione del 29 novembre 2017, vi comunichiamo quanto segue, precisando innanzitutto che l'evento è successo nel primo pomeriggio di domenica 26 novembre 2017 e non sabato 25 come da voi scritto.

### **1. Al momento del crollo nel locale vi era presente del personale o degli ospiti?**

Nel locale farmacia vi era del personale che prestava servizio e che sentiti i primi segnali di cedimento ha abbandonato il locale. Per contro alcun ospite era presente nel locale in quanto l'accesso è limitato al personale autorizzato.

### **2. Qualcuno si è ferito?**

Nessuno ha subito ferite.

### **3. Quali sono le ragioni che hanno portato a questo crollo?**

Il distacco è dovuto verosimilmente al cedimento della struttura/consistenza del materiale ligneo (pannello truciolare) che compone i pensili. Da un'analisi visiva la causa è da ricercare nella mancanza di legante del pannello truciolare dei pensili fissato alla parete. La ditta nel frattempo ha già provveduto alle riparazioni e sostituzioni necessarie a proprie spese.

### **4. Vi è un pericolo anche per altri locali?**

Sì, limitatamente nei locali che dispongono di armadi pensili situati negli altri piani.

### **5. Cosa è stato intrapreso per la messa in sicurezza degli altri locali?**

La ditta fornitrice ed esecutrice della commessa ha messo in sicurezza i pensili degli altri locali con i seguenti interventi:

- posa di nuovi ganci che servono ad aumentare la sicurezza dei pensili già posati.
- i lavori di messa in sicurezza sono iniziati mercoledì 29 novembre 2017 e si sono conclusi il 7 dicembre 2017.

## **6. Cosa è stato fatto per assicurare il personale e gli ospiti?**

Il locale non è accessibile agli ospiti e pertanto non sono stati direttamente coinvolti nel problema.

Per contro il personale è stato assicurato il giorno stesso dalla Direzione, dopo aver recuperato il materiale necessario per garantire la continuità operativa.

Da ultimo il Dicastero opere pubbliche e ambiente è stato tempestivamente informato dell'accaduto e il giorno seguente (lunedì 27 novembre 2017) i responsabili sono intervenuti per organizzare e coordinare i lavori di ripristino.

## **7. Per quali ragioni la direzione della casa anziani ha “invitato” il personale” a non parlare con nessuno di questo cedimento?**

Il Direttore stesso della casa anziani, Silvano Morisoli, in presenza anche della responsabile cure signora Tonolla Marianna, ha aiutato personalmente i collaboratori a recuperare il materiale necessario alla continuità operativa chiedendo di chiudere in seguito i locali e non permettere l'accesso a nessuno a causa dell'instabilità dei mobili, in attesa che il giorno successivo la ditta intervenisse per la rimozione del tutto.

Nessuno, nel modo più assoluto, ha invitato il personale a non parlare dell'accaduto!

## **8. Le competenti autorità cantonali sono state informate?**

Non si è ritenuto necessario informare le competenti autorità cantonali in quanto si è trattato di una problematica strutturale su un'opera esecutiva. La competenza è dell'ente proprietario e pertanto è stato informato il municipale Capo dicastero Sanità e Socialità, signor Giorgio Soldini, come pure il municipale Capo dicastero Opere pubbliche e ambiente, signor Christian Paglia.

Con i migliori saluti.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:  
Mario Branda

Il Segretario:  
Philippe Bernasconi