



Dicastero amministrazione generale

Servizi centrali

Servizio cancelleria

Piazza Nosetto 5

6500 Bellinzona

T +41 (0)58 203 10 00

F +41 (0)58 203 10 20

cancelleria@bellinzona.ch

Interpellanza 186/2020

“Ritardi e messa in sicurezza dell’Oratorio di Giubiasco” di Luca Madonna e Manuel Donati

Fa stato la versione pronunciata durante la seduta del Consiglio comunale

L’interpellanza si riferisce al cantiere dell’Oratorio di Giubiasco. Rispondiamo alle domande formulate dagli interpellanti.

1. Al momento della messa in sicurezza del cantiere verrà fatto il possibile per evitare che il vento sollevi materiale e lo trasporti nei terreni vicini?

Per evitare/limitare la propagazione di polvere è prevista la sistemazione grezza del terreno (spianamento) e la successiva seminagione delle superfici terrose.

2. Il cantiere verrà ripulito da tutti i sacchi di plastica e dal materiale superfluo?

Il cantiere risulta già in parte ripulito dai vari materiali in esubero. Con lo sgombero delle installazioni si procederà comunque ad una ulteriore pulizia.

3. La sicurezza sarà garantita durante le ore notturne in modo da evitare possibili furti?

Gli stabili E1 ed E3 sono in esercizio e pertanto non necessitano di particolari accorgimenti circa la sicurezza ed i controlli notturni.

Lo stabile E2 si trova attualmente allo stato grezzo, con in pratica unicamente l’impermeabilizzazione del tetto in fase di completamento; risultano pertanto limitate le possibilità di furti o vandalismi. È in ogni caso prevista la chiusura e messa in sicurezza delle entrate dell’area di cantiere per impedire l’accesso a estranei.

4. L’entrata al centro Vita Serena sarà messa in sicurezza visto che attualmente manca una pavimentazione adeguata per persone diversamente abili?

Gli accessi agli stabili E1 ed E3 (completati) risultano conformi alle disposizioni vigenti e sono (o saranno) oggetto di collaudo da parte delle autorità cantonali. Gli accessi risultano conformi al progetto e sono adeguati anche alle esigenze delle persone diversamente abili.

5. Le luci dei due stabili saranno spente visto che sono costantemente accese?

La regolazione delle luci dei due stabili è gestita direttamente dai custodi secondo esigenze delle rispettive utenze. Si provvederà comunque a segnalare la problematica indicata nella domanda ai rispettivi interessati.

