



Dicastero amministrazione generale

Servizi centrali

Servizio cancelleria

Piazza Nosetto 5

6500 Bellinzona

T +41 (0)58 203 10 00

F +41 (0)58 203 10 20

cancelleria@bellinzona.ch

Servizio cancelleria

Signora Consigliera comunale

Rosalia Sansossio

30 aprile 2024

Interrogazione 69/2024

"Una passerella in condizioni imbarazzanti" di Rosalia Sansossio

Gentile signora Sansossio,

rispondiamo di seguito alle domande poste.

1. A quando un intervento radicale di risanamento di questo manufatto?

È stata allestita un'analisi completa del manufatto con l'obiettivo di identificare con precisione le criticità e nel contempo sono state valutate diverse possibilità d'intervento per provvedere al risanamento della passerella. Sulla base delle valutazioni fatte dagli specialisti incaricati, il Municipio sta valutando di procedere al risanamento in due fasi: provvedere ad un primo intervento (entro la fine del 2024) rivolto ad una sistemazione dei difetti primari al fine di evitare un ulteriore degrado; successivamente verrà elaborato un progetto definitivo concernente il risanamento globale della passerella che verrà sottoposto al Consiglio comunale tramite Messaggio municipale nel corso del 2025.

2. L'impianto della luce messo provvisoriamente in sostituzione delle decorative lampade originali è diventato fisso?

No, i punti luce attuali posti sopra la trave principale sono provvisori. Il funzionamento del sistema d'illuminazione originario (lampade a pavimento) è compromesso a causa delle infiltrazioni d'acqua. Nell'ambito delle valutazioni del risanamento del manufatto sono stati fatti i necessari approfondimenti sulla futura illuminazione della passerella, la quale dovrà essere conforme alle disposizioni federali riguardanti la prevenzione dell'inquinamento luminoso.

3. Il pavimento è decisamente troppo scivoloso in caso di pioggia, in caso di gelo diventa impraticabile, si prevede un diverso e più confacente rivestimento?

La pavimentazione attuale è in cattivo stato e sarà da prevedere la sua completa sostituzione: è previsto il rifacimento delle superfici con un nuovo fondo in resina. I progettisti valuteranno le proprietà della nuova pavimentazione affinché sia conforme ai requisiti antisdrucchiolo prescritti dalla normativa SIA (Società svizzera ingegneri e architetti) e dall'UPI (Ufficio prevenzione infortuni).

4. Quali sono le cause un simile degrado?

Ad oggi non sono state individuate problematiche di carattere strutturale, ossia criticità di carattere statico; i difetti riscontrati sono prevalentemente di natura estetica, funzionale e costruttiva. I problemi sono verosimilmente riconducibili in parte a scelte progettuali discutibili; gli ulteriori danni sono dovuti agli atti di vandalismo (graffiti e scalfitture sul metallo).

Con i migliori saluti.

Per il Municipio
Il Sindaco
Mario Branda

Il Segretario
Philippe Bernasconi